


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86230041000108357742 _____

Дата «07» __ 11 __ 2023 __ года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«24» __ ноября __ 2023 г., _10_ час. _30_ мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №3 ИНН 8602000122, ОГРН 1028600595517
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энтузиастов, д.31 (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «20» __ ноября __ 2023 г.
по «24» __ ноября __ 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд срок проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» исх.№89/рпш от 31.01.2023 составляет 4 суток _____

С «_20_» ___11___ 2023г.

По «_24_» ___11___ 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С «_» _____ г.

По «_» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Тихоновой Юлией Александровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене О.А.Халтурина

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССCRU.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ СОШ №3 Ковшова А.А.
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) отбор проб и образцов 3) лабораторные исследования 3) испытания 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «20» __ноября__ 2023 г.

По «24» __ноября__ 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

протоколы лабораторных исследований, технический паспорт, списочный состав детей
расписание уроков начальной школы, график перемен, протоколы лабораторных
исследований

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ СОШ № 3 оказывает образовательную деятельность по: начальному общему образованию; основному общему образованию; среднему общему образованию по адресу: 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энтузиастов, д.31.

Продолжительность 1-го урока составляет 40 мин. Между уроками имеется динамическая пауза и перемены длительностью не менее 10 минут.

Здание МБОУ СОШ №6 капитального исполнения, отдельно стоящее, 4-х этажное общественного назначения, введено в эксплуатацию в 1973 году.

Количество детей всего – 1251 человек, образовательная деятельность организована в 2 смены.

Территория МБОУ СОШ №3 благоустроена, имеет ограждение. На территории выделены зона отдыха и хозяйственная зона. Со стороны хозяйственной зоны имеется самостоятельный въезд для спецтранспорта, имеется контейнерная площадка, на которой установлены 2 мусорных контейнера с плотно закрывающимися крышками.

Здание общеобразовательной организации размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Через территорию общеобразовательной организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена. Зона отдыха расположена со стороны центрального входа и имеет бетонное покрытие.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Постройки и сооружения, функционально не связанные с общеобразовательной организацией, отсутствуют.

Учебные помещения расположены на первом, втором, третьем и четвертом этажах.

Входы в здания оборудованы тамбурами с воздушно-тепловыми завесами.

На первом этаже предусмотрены гардеробы, столовая с обеденным залом, учебные кабинеты, мастерские, актовый зал.

Гардероб разделён на 2первый для 1-4 классов начальной школы, второй для 5-11 классов, для каждого класса выделены отдельные вешалки с крючками. Места для хранения обуви (для каждого обучающегося) выделены.

Учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1-4 классов размещаются на 1-2 этажах.

Обучающиеся 1-4 классов размещаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах, за исключением обучения, требующего специального оборудования.

На каждом этаже расположены санузлы для мальчиков и для девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. В санузлах для девочек установлены раковины для мытья рук с холодной водой и унитаза. В каждом санузле имеется антибактериальное мыло и дозатор с кожным антисептиком. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются, электрополотенце, мыло.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Внутренняя отделка учебных помещений: пол – линолеум, стены и потолок – покраска.

На момент осмотра напольное покрытие (линолеум) имеет дефекты и повреждения в кабинетах №№203,212, 215 (кабинет хореографии), 312 (спортивный зал), 402 раздевалках при спортивном зале, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Стены спортивного зала и раздевалок при спортивном зале имеют дефекты и повреждения (трещины, отслойки штукатурки и лакокрасочного покрытия), что не соответствует требованиям п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Питание обучающихся организовано на базе столовой сотрудниками СГМУП «КШП» согласно договору.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

В учебных помещениях использованы столы ученические (двухместные), в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.

Классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

Кабинеты оборудованы интерактивными досками, сенсорными экранами. Интерактивная доска, используются в соответствии с предоставленной инструкцией по эксплуатации.

Здание общеобразовательных организаций оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалым проведены замеры параметров микроклимата в учебных классах. Протокол № 1110.23.Ф от 20.11.2023 -результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820).

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных помещений. Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года. Остекление окон выполнено из цельного

стеклопалатки. Все учебные помещения имеют естественное освещение. Оконные стекла не закрашены, мытьё стёкол проводят 2 раза в год.

В учебных помещениях система общего освещения выполнена потолочными светильниками с люминесцентными лампами.

ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалым» проведены замеры уровней искусственного освещения в учебных классах. Протокол № 1109.23.Ф от 20.11.2023 –результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820).

Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене.

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками.

Холодным централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, помещения медицинского назначения, помещения начальных классов, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.

ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалым» отобрана проба воды из системы централизованного водоснабжения (кран в моечной кухонной посуды), протоколы №№ 33429.23, 33430.23 от 24.11.2022г. – результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21). (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820). Питьевой режим организован питьевыми фонтанчиками.

Медицинское обслуживание осуществляется БУХМАО-Югры «СГКП №4» согласно договору.

Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку. У всех работников общеобразовательной организации пройден периодический медицинский осмотр.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудниками пройдена.

Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят между сменами и после окончания уроков.

Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации используется Део-хлор. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке производителя, недоступных для обучающихся (помещение для хранения уборочного инвентаря). Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, исключая доступ к нему детей. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалым» отобрана проба дезинфицирующих средств. Согласно протокола лабораторных исследований № 33431.23 от 23.11.2023г. дезинфицирующий раствор соответствует заявленной концентрации. (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820). Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалым №» СУ.07.У.04460.11.23 от 23.11.2023 (акт инспекции от 23.11.2023) была проведена экспертиза проектной, технической и иной документации: расписание уроков начального звена учащихся МБОУ СОШ №3 на 2023/2024 учебный год за соблюдением требований санитарного законодательства:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

При проведении санитарно - эпидемиологической экспертизы установлено:

Школа работает в режиме 5-ти дневной недели для 1-4 классов. Учебные занятия проводятся в две смены, начало занятий в 08.00 и в 14.00, что соответствует п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность уроков – 40 минут, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность перемен: для организации питания предусмотрены перемены после первого, второго, третьего, четвертого, пятого уроков каждая по 20 минут, что соответствует таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки (при пятидневной учебной неделе: 1 классы — не более 21 часа, 2-4 классы — не более 23 часов), что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

1 классы. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале, сдвоенные уроки не проводятся, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Максимальная образовательная нагрузка приходится на вторник-среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

2 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Максимальное количество баллов приходится на вторник, среду, что допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

3 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21. Основная нагрузка приходится на вторник допускается п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

4 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.


С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, гимнастику для глаз (офтальмотренаж), что соответствует п. 2.10.2, 2.10.3 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


Протоколы лабораторных исследований: № 1110.23.Ф от 20.11.2023, № 1109.23.Ф от 20.11.2023; №№ 33429.23, 33430.23 от 24.11.2022г; № 33431.23 от 23.11.2023г экспертное заключение: СУ.07.У.04460.11.23 от 23.11.2023 (акт инспекции от 23.11.2023).


(указываются (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Тихонова Ю.А.  (Ф.И.О)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).



(указывается информация о контролируемом лице)

«24» 11

(подпись)

20 23 г.

(расшифровка подписи)